

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Оренбургской области
г. Оренбург ул. Гая, 21 тел.: 77-62-35 (код 3532) E-mail: kanc@oren01.esoo.ru
Отдел надзорной деятельности по г. Бугуруслану и Бугурусланскому району
Управление надзорной деятельности по Оренбургской области
Оренбургская область г. Бугуруслан ул. Фруктовая, 9
тел.: 2-23-40 (код 35352) E-mail: ogpn-sever@yandex.ru

Предписание № 51/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Завьяловская средняя общеобразовательная школа», директору МБОУ «Завьяловская СОШ» Денисенко А. Ф.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

совместно с директором МБОУ «Завьяловская СОШ» Денисенко Антониной Федоровной во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Бугуруслана и Бугурусланского района по пожарному надзору № 51 от «30» января 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 20 мин. «18» февраля 2014 г. по 17 ч. 30 мин. «13» марта 2014 г. проведена проверка, заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г. Бугуруслану и Бугурусланскому району подполковником вн. службы Асабиным Владимиром Ивановичем территории и зданий МБОУ «Завьяловская СОШ» расположенной по адресу: Бугурусланский район, с. Завьяловка, ул. Привокзальная, 10.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не установлены противопожарные люки на выходе на кровлю здания	СНиП 21-01-97* п. 8.4*	01.08.2014г.	
2.	Деревянные конструкции чердачного помещения не подвергнуты огнезащитной обработке.	СниП 2.08.02-89* п. 1.8	01.08.2014г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе с жалобой настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по
г. Бугуруслану и Бугурусланскому району Асабин В.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 19 ” марта 20 14 г.



Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

Директор МБОУ «Завьяловская СОШ» Денисенко А. Ф.
(должность, фамилия, инициалы)

“ ___ ” марта 20 14 г.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников отдела надзорной деятельности Вы можете сообщить по "Телефонам доверия": 8-(3532)- 30-89-99 ГУ МЧС России по Оренбургской области.